

Отчет

Об исполнении Предписания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы № 10/1/5 от 29.03.2017 г.

№	Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1	Произвести ремонт наружной пожарной лестницы со второго этажа здания (привести в исправное состояние), а также провести эксплуатационные испытания данной наружной пожарной лестницы с последующим составлением акта о результатах испытания.	Исполнено.09.11.2017 г.
2	Деревянные конструкции чердачного помещения и кровли обработать огнезащитным составом.	Исполнено.09.11.2017 г.

Директор МАУ ДО «ДЮСШ» КГО



В.В. Прожерин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022